

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): **образование**
- 2.2. Виды оказываемых услуг: **образование среднее общее, образование начальное общее, образование основное общее, образование дополнительное детей и взрослых**
- 2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): **на объекте, на дому, дистанционно**
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): **дети**
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов (К - инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, О - инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с нарушениями зрения, Г - с нарушениями слуха, У - с нарушениями умственного развития; все категории инвалидов): **все категории инвалидов**
- 2.6. Плановая мощность: (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): **1375 человек**
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): **да**

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:
От ближайшей станции метро: «Ленинский проспект» до остановки «Улица Доблести» на троллейбусах № 32, 35, 45; маршрутном такси № К-226, К-35 и далее 550 м (7 минут) пешком по выделенному пешеходному пути
- 3.2. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): **да**
- 3.2.1. Перекрестки (наличие - нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; отсутствие): **регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером**
- 3.2.2. Информация на пути следования к объекту (наличие - акустическая, тактильная, визуальная; отсутствие): **отсутствует**
- 3.2.3. Перепады высот на пути пешеходного движения (есть, нет): **есть**
- 3.2.4. Обустройство перепадов высот для инвалидов на креслах-колясках (да, нет): **да**
- 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД» (вариант «А» - доступность всех зон и помещений (универсальная); вариант «Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения; вариант «ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации на объекте, либо услуги представляются на дому или дистанционно; «ВНД» - временно недоступно: доступность не организована)

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов **
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В
2	Вход (входы) в здание	ВНД (С), ДЧ-И (К, О), ДП-И (Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД (С), ДП-И (К, О, Г, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	
4.1	Кабинетная форма обслуживания	ВНД (С), ДЧ-И (К, О, Г, У)
4.2	Зальная форма обслуживания	ВНД (С, Г), ДЧ-И (К, О, У)
4.3	Прилавочная форма обслуживания	ВНД (С), ДЧ-И (К, О, Г, У)
4.4	Кабины индивидуального обслуживания	-
5	Санитарно-гигиеническое помещение	ДЧ-И (К), ДП-И (О, С, Г, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД (С), ДП-И (К, О, Г, У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В

** - Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К - инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, О - инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с нарушениями зрения, Г - с нарушениями слуха, У - с нарушениями умственного развития) - доступно полностью избирательно (указать категорию инвалидов); ДЧ-В - доступно полностью всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категорию инвалидов); ДУ (К, О, С, Г, У) - доступно условно (указать категорию инвалидов); ВНД - временно недоступно (*)

(*) - состояние доступности указано в соответствии с приказом Минтруда России от 25.12.2012 № 627 «Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики».

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

К - ДЧ	О - ДЧ	С - ДУ	Г - ДЧ	У - ДУ

4. Управленческие решения

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Организационные решения

* - Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания; организационные решения.

- 4.2. Период проведения работ **2021-2023** гг.
в рамках исполнения проекта бюджета на 2021 г. и плановый период 2022-2023 гг.
- 4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:

К - ДП	О - ДП	С - ДУ	Г - ДП	У - ДУ
--------	--------	--------	--------	--------

- 4.4. Для принятия решения **требуется** / не требуется (нужное подчеркнуть):
- 4.4.1. согласование на Комиссии: _____
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)
- 4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников)
- 4.4.3. техническая экспертиза, разработка проектно-сметной документации
- 4.4.4. **согласование с вышестоящей организацией** (собственником объекта)
- 4.4.5. **согласование с общественными организациями инвалидов:** в соответствии со ст. 15 ФЗ от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ», необходимо согласование мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг, если объект невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения реконструкции или капитального ремонта.
(разработка Акта согласованных мер)
- 4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

- 4.5. Информация о доступности объекта должна быть размещена на Карте доступности субъекта Российской Федерации «Доступная среда жизнедеятельности инвалидов Санкт-Петербурга» по адресу: <https://www.city4you.spb.ru>

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте социальной инфраструктуры) к Паспорту доступности ОСИ № 09-20122020 от 20 декабря 2020 г.
2. Анкеты по определению доступности объекта социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения № 09-20122020 от 20 декабря 2020 г.

Разработан предварительный проект плана мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг (Приложение 3 к Паспорту доступности ОСИ)

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)

№ 09-20122020 от 20 декабря 2020 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: **Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 219 Красносельского района Санкт-Петербурга**
- 1.2. Адрес объекта: **Российская Федерация, 198335, г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Казакова, д. 68, корп. 2, строение 1**
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- **отдельно стоящее здание, 3-4 этажа, 25700,3 м²**
- наличие прилегающего земельного участка: **да, 15228 м²**
- 1.4. Год постройки здания: **2019**, последнего капитального ремонта: **не было**
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:
текущего - **информация отсутствует**, капитального - **не планируется**

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Наименование организации (полное юридическое наименование - согласно Уставу; краткое наименование): **Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 219 Красносельского района Санкт-Петербурга; ГБОУ ШКОЛА № 219**
- 1.7. Юридический адрес организации: **198335, г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Казакова, д. 68, корп. 2, строение 1**
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): **договор безвозмездного срочного пользования объектом капитального строительства от 17.12.2019**
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): **государственная**
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): **региональная**
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): **Администрация Красносельского р-на Санкт-Петербурга**
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: **198329, г. Санкт-Петербург, ул. Партизана Германа, д. 3; телефон: +7 (812) 736-86-02; сайт: https://www.gov.spb.ru/gov/terr/reg_krasnoselsk**
- 1.13. Вышестоящая организация (наименование): **Комитет по образованию Санкт-Петербурга**
- 1.14. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: **190031, г. Санкт-Петербург, пер. Антоненко, д. 8; телефон: +7 (812) 576-20-19; сайт: <http://k-obr.spb.ru>**

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): **образование**
- 2.2. Виды оказываемых услуг: **образование среднее общее, образование начальное общее, образование основное общее, образование дополнительное детей и взрослых**
- 2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): **на объекте, на дому, дистанционно**
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): **дети**
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов (К - инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, О - инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с нарушениями зрения, Г - с нарушениями слуха, У - с нарушениями умственного развития; все категории инвалидов): **все категории инвалидов**
- 2.6. Плановая мощность: (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): **1375 человек**
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): **да**

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:
От ближайшей станции метро: «Ленинский проспект» до остановки «Улица Доблести» на троллейбусах № 32, 35, 45; маршрутном такси № К-226, К-35 и далее 550 м (7 минут) пешком по выделенному пешеходному пути
- 3.2. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): **да**
- 3.2.1. Перекрестки (наличие - нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; отсутствие): **регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером**
- 3.2.2. Информация на пути следования к объекту (наличие - акустическая, тактильная, визуальная; отсутствие): **отсутствует**
- 3.2.3. Перепады высот на пути пешеходного движения (есть, нет): **есть**
- 3.2.4. Обустройство перепадов высот для инвалидов на креслах-колясках (да, нет): **да**
- 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД» (вариант «А» - доступность всех зон и помещений (универсальная); вариант «Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения; вариант «ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации на объекте, либо услуги представляются на дому или дистанционно; «ВНД» - временно недоступно: доступность не организована)

АНКЕТА
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
для формирования электронного паспорта объекта

№ 09-20122020 от 20 декабря 2020 г.

(титульный лист, часть I)

Наименование объекта социальной инфраструктуры (далее - объект) (полное наименование организации, расположенной на объекте, в соответствии с учредительными документами, код ОГРН)		
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 219 Красносельского района Санкт-Петербурга		
ГБОУ ШКОЛА № 219	ОГРН 197847106929	
(полное и сокращенное наименование организации)		
Вид деятельности организации (указывается вид экономической деятельности организации, код ОКВЭД основной)		
1. 85.12	ОКВЭД основной	
2. 85.13, 85.14, 85.41	ОКВЭД дополнительный	
Форма собственности	13	ОКФС
(указывается форма собственности по ОКФС)		
Организационно-правовая форма	75203	ОКОПФ
(указывается организационно-правовая форма по ОКОПФ)		
Должность, Ф.И.О. руководителя организации	Директор	Козлова Е. В.
Телефон, факс руководителя организации	Тел. +7 (812) 616-10-70	Факс
Е-mail организации	school219spb@mail.ru, gz@school219.ru	
Юридический адрес организации	198335	г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Казакова, д. 68, к. 2, строение 1
Фактический адрес организации	198335	г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Казакова, д. 68, к. 2, строение 1
Адрес осуществления деятельности	198335	г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Казакова, д. 68, к. 2, строение 1
(индекс)		(почтовый адрес)
Наименование владельца (арендатора) объекта, в котором находится организация		
(указывается организационно-правовая форма и название владельца объекта, в котором находится организация)		
Юридический адрес владельца (арендатора) объекта, в котором находится организация		
(почтовый адрес)		(индекс)
Телефон, факс, e-mail владельца (арендатора) объекта, в котором находится организация		
Тел.	Факс	E-mail
Наименование вышестоящей организации	Комитет по образованию Санкт-Петербурга	ОГРН 1027810 356485
(указывается организационно-правовая форма и название организации)		
Юридический адрес вышестоящей организации	191186	г. Санкт-Петербург, пер. Антоненко, д. 8
(индекс)		(почтовый адрес)
Должность, Ф.И.О. руководителя	ВРИО председателя комитета	Ксенофонтов А. В.
Телефон, факс вышестоящей организации	+7 (812) 417-34-54	Факс +7 (812) 417-34-56
Е-mail вышестоящей организации	Электронная приемная Комитета по образованию: https://letters.gov.spb.ru/reception/form/?agency=2af008a6d3f1474d881c1244b795896c	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Подходы к объекту, пути движения на территории										
1.1	Пути пешеходного движения на территории ГБОУ Школа № 219	1	1	0	Ширина пешеходного пути «К»	м	2,00	не менее 1,20 (не менее 2,00 с учетом встречного движения на кресле-коляске)	п. 5.1.7	
		0	0	0	Наличие на путях движения устройств, создающих преграду для МГН (непрозрачных калиток на навесных петлях двухстороннего действия, вращающихся калиток, турникетов и т.п.) «К», «О», «С», «У»	наличие	нет		п. 5.1.2	
		0	1	1	Уклон при съезде с тротуара на проезжую часть «К»	%	0	не более 8 (1:12)	п. 5.1.8	
		1	1	1	То же около здания или в затесненных местах «К»	%	10-12	не более 10 (1:10) на протяжении не более 1,00 м	п. 5.1.8	
		1	1	0	Перепад высот в местах съезда на проезжую часть «К», «О», «С»	м	0,015	не более 0,015	п. 5.1.8	
		1	1	0	Покрывтые пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровные, шероховатые «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п. 5.1.11	
		1	1	0	Толщина швов между бетонными плитами покрытия «К», «О», «С»	м	0,010	не более 0,015	п. 5.1.11	
		0	0	0	Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,10 м частями навесных устройств и оборудования при их размещении на вертикальной поверхности на высоте от 0,70 до 2,10 м бордюрным камнем (бортиком) высотой «С»	м	0	не менее 0,05	п. 5.3.2	
		0	0	0	Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,30 м частями навесных устройств и оборудования при их размещении на отдельно стоящей опоре на высоте от 0,70 до 2,10 м бордюрным камнем (бортиком) высотой «С»	м	0	не менее 0,05	п. 5.3.2	
		0	1	1	Система средств информационной поддержки на всех путях движения, доступных для МГН, на все время эксплуатации учреждения «К», «О», «С», «Г», «У», «У»	наличие	нет		п. 5.1.3	
		0	0	0	Ограничительная разметка пешеходных путей на проезжей части «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п. 5.1.4	
		0	1	1	Оборудование входа на участок доступными для МГН элементами информации об объекте «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п. 5.1.1	
		0	0	0	При пересечении пешеходных путей транспортными средствами у входов в здание или на участке около здания наличие элементов заблаговременного предупреждения водителей о местах перехода «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п. 5.1.5	
		0	0	0	Высота бордюров по краям пешеходных путей «К», «О», «С»	м	0	не менее 0,05	п. 5.1.9	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0	0	0	Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающим к путям пешеходного движения «К», «О», «С»	м	0	не более 0,025	п. 5.1.9	
		0	0	0	Расположение тактильных средств, выполняющих предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей на участке, на расстоянии до объекта, начала опасного участка, изменения направления движения и т.п. «С»	м	0	не менее 0,80	п. 5.1.10	
1.2	Лестницы наружные (на подходах к объекту, на участке)	0	0	0						
1.3	Пандусы стационарные, дублирующие внешние лестницы	0	0	0						
1.4	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением на внешних лестницах	0	0	0						
Главный вход в здание										
2										
2.1	Наружная лестница главного входа	1	1	0	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	0,35	0,35 - 0,40	п. 5.1.12	
		1	1	0	Высота ступеней «О», «С»	м	0,15	0,12 - 0,15	п. 5.1.12	
		1	1	0	Ширина марша лестниц «О»	м	4,10	не менее 1,35	п. 5.1.12	
		1	1	0	Поручни вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	0,90	0,85 - 0,92	п. 6.2.11	
		0	1	1	Дополнительные разделительные поручни при ширине марша 4,00 м и более «О», «С»	наличие	нет		п. 6.1.2	
		0	1	1	Высота разделительного поручня «О», «С»	м	0	0,90	п. 6.2.11	
		1	1	0	Шероховатая поверхность ступеней «О», «С», «Г», «У»	соответствие			п. 5.1.11	
		1	1	0	Выделение цветом или фактурой краевых ступеней «О», «С», «Г», «У», «У»	наличие			п. 5.1.12	
		0	1	1	Завершение поручня длиннее марша лестницы «О», «С», «Г», «У»	м	0	0,27 - 0,33	п. 6.2.11	
		1	1	0	Диаметр округлого сечения поручня «О», «С», «Г», «У», «У»	м	0,05	0,03 - 0,05	п. 6.2.12	
	0	0	0	Расстояние между поручнем и стеной «О», «С», «Г», «У», «У»	м	0	не менее 0,045	п. 6.2.12		
	0	0	0	То же для стены с шероховатой поверхностью	м	0	не менее 0,06	п. 6.2.12		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.2	Пандус стационарный, дублирующий наружную лестницу	1	1	0	«О», «С», «Г», «У»	%	5	не более 5 (1:20)	п. 6.1.2	
	Уклон пандуса при ограниченном участке застройки или при наличии подземных коммуникаций перед входом «К»	0	0	0		%	0	не более 8 (1:12)	п. 6.1.2	
	Ширина между поручнями «К»	1	1	0		м	0,90	0,90 - 1,00	п. 5.1.15	
	Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» - верхний поручень	1	1	0		м	0,90	0,90	п. 5.1.15	
	- нижний поручень	1	1	0		м	0,70	0,70	п. 5.1.15	
	Свободная зона в верхнем окончании пандуса «К» (ширина x глубина)	1	1	0		м	1,50x1,50	не менее 1,50 x 1,50	п. 5.1.15	
	Свободная зона в нижнем окончании пандуса «К» (ширина x глубина)	1	1	0		м	1,50x1,50	не менее 1,50 x 1,50	п. 5.1.15	1,30 x 1,30 м на верхних поворотных площадках
	Свободная зона при каждом изменении направления пандуса «К» (ширина x глубина)	0	1	1		м	1,30x1,30	не менее 1,50 x 1,50	п. 5.1.15	
	Поверхность покрытия пандуса нескользкая «К», «О», «С», «Г», «У»	1	1	0		соответствие			п. 5.1.16	
	Поверхность покрытия пандуса отчетливо маркирована цветом или текстурой, контрастными относительно прилегающей поверхности «К», «О», «С», «Г», «У»	1	1	0		соответствие			п. 5.1.16	
	Завершение горизонтальной части поручня длиной наклонной части пандуса «К», «О», «С»	1	1	0		м		0,27 - 0,33	п. 6.2.11	
	Диаметр округлого сечения поручня «К», «О», «С», «Г», «У»	1	1	0		м	0,05	не более 0,05	п. 6.2.12	
	Расстояние в свету между поручнем и стеной «К», «О», «С», «Г», «У»	0	0	0		м	0	не менее 0,045	п. 6.2.12	
	Расстояние в свету между поручнем и стеной с шероховатой поверхностью «К», «О», «С», «Г», «У»	0	0	0		м	0	не менее 0,06	п. 6.2.12	
	Высота колесоотбойников вдоль продольных краев маршей пандусов для предотвращения соскальзывания трости или ноги «К», «О», «С», «Г», «У»	1	1	0		м	0,05	не менее 0,05	п. 5.1.15	
2.3	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.п.)	0	0	0						
2.4	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением	0	0	0						
2.5	Подъемники мобильные	0	0	0						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.6	Входная площадка	1	1	0	Навес «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п. 6.1.4	
		1	1	0	Подсветка «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п. 3.17	
		1	1	0	Водоотвод «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		СП 35-101-2001	
		1	1	0	Поперечный уклон «К», «О», «С», «Г», «У»	%	1	1 - 2	п. 6.1.4	
		1	1	0	Поверхность покрытий твердая, не допускающая скольжения при намокании «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п. 6.1.4	
		0	0	0	Входная площадка без пандуса - высота площадки «К»	м	0	не более 0,025	п. 5.1.9	
		0	0	0	- ширина площадки «К»	м	0	не менее 1,50	п. 6.1.4	
		0	0	0	- глубина площадки «К»	м	0	не менее 1,85	п. 6.1.4	
		1	1	0	Входная площадка с пандусом размером не менее 2,20 х 2,20 м «К»	соответствие	да		п. 6.1.4	
		1	1	0	- ширина площадки «К»	м	4,20	не менее 2,20	п. 6.1.4	
		1	1	0	- глубина площадки «К»	м	2,40	не менее 2,20	п. 6.1.4	
		0	1	1	Обозначение символом входа, доступного для МПН «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п. 6.5.1	
		0	1	1	Расположение тактильных средств, выполняющих предупредительную функцию перед входом в здание «С»	м		не менее 0,80	п. 5.1.10	Необходимо перед наружной лестницей и дверью
		0	1	1	Дренажные и водосборные решетки в одном уровне с поверхностью пола «К», «О», «С»	соответствие	нет		п. 6.1.8	
2.7	Входной тамбур	0	0	0	Ширина тамбура, при глубине не менее 2,45 м «К»	м		не менее 1,60	п. 6.1.8	
		1	1	0	Ширина тамбура, при глубине от 1,50 м до 1,80 м (при реконструкции) «К»	м	5,50	не менее 2,30	п. 6.1.8	
		0	1	1	Дренажные и водосборные решетки в одном уровне с поверхностью пола, ширина просветов их ячеек не более 0,013 м, длина не более 0,015 м, диаметр круглых ячеек не более 0,018 м «К», «О», «С»	соответствие	нет		п. 6.1.8	
2.8	Входные двери, в т.ч. тамбурные	1	1	0	Ширина дверных проемов вновь проектируемых зданий в свету «К»	м	1,60	не менее 1,20	п. 6.1.5	
		1	1	0	Ширина одной створки (дверного полотна) при двухстворчатых дверях «К»	м	0,96	не менее 0,90	п. 6.1.5	
		0	0	0	Ширина дверных проемов, реконструируемых / приспособляемых зданий в свету «К»	м	0	0,90 - 1,20	п. 6.1.5	
		0	1	1	Высота каждого элемента порога «К», «О», «С»	м	0,02	не более 0,014	п. 6.1.5	
		0	0	0	Смотровые панели в полотнах наружных дверей, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом шириной не менее 0,15 м «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п. 6.1.5	Двери остекленные в верхней части
		0	0	0	Нижняя часть смотровой панели на высоте от уровня пола «К», «О», «С», «Г», «У»	м	0	не выше 1,00	п. 6.1.5	
		0	0	0	Верхняя часть смотровых панелей на высоте от уровня пола «К», «О», «С», «Г», «У»	м	0	не ниже 1,60	п. 6.1.5	
		0	1	1	Обозначение символом входа, доступного для МПН	наличие	нет		п. 6.5.1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					«К», «О», «С», «Г», «У» Указатели направления пути к ближайшему доступному для МГН входу «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п. 6.5.1	
	Прозрачные двери на входах и в здании, прозрачные ограждения и перегородки	0	0	0	Яркая контрастная маркировка (декоративные рисунки или фирменные знаки) высотой не менее 0,10 м и шириной не менее 0,20 м на уровне 0,90 - 1,00 м от пола «С»	соответствие	нет		п. 6.1.6	
		0	1	1	То же на уровне 1,30 - 1,40 м от пола «С»	соответствие	нет		п. 6.1.6	
2.9	Вестибюль	1	1	0	Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету «К»	м	0,70	не менее 0,95	п. 6.1.9	
		1	1	0	Дополнительный боковой проход для обеспечения эвакуации «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п. 6.1.9	
		0	0	0	Звуковые информаторы «С»	наличие	нет		п. 6.5.7	
		0	1	1	Текстофоны, снабженные клавиатурой и дисплеем для отображения текстовой информации (либо эквивалент этого оборудования) «Г»	наличие	нет		п. 6.5.7	
Пути движения внутри здания										
3										
3.1	Коридоры	1	1	0	Ширина пути движения «К»	м	2,50	не менее 1,50	п. 6.2.1	
		0	0	0	Ширина пути движения в переходах в другое здание «К»	м	0	не менее 2,00	п. 6.2.1	
		1	1	0	Ширина подхода к оборудованию и мебели «К»	м	0,90	не менее 0,90	п. 6.2.2	
		1	1	0	Диаметр зоны для самостоятельного разворота на 180° «К»	м	> 1,40	не менее 1,40	п. 6.2.2	
		1	1	0	Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью «К»	м	1,20	не менее 1,20	п. 6.2.2	
		0	0	0	Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,10 м частями навесных устройств и оборудования при их размещении на вертикальной поверхности на высоте от 0,70 до 2,10 м бортиком высотой «С»	м	0	не менее 0,05	п. 6.2.6	
		0	0	0	Высота ворса ковров «К», «О»	м	0	не более 0,013	п. 6.2.7	
		0	0	0	Тактильные предупреждающие указатели глубиной 0,50 - 0,60 м с высотой рифов 4 мм на участках пола - перед дверными проемами, на расстоянии «С»	м	0	0,30	п. 6.2.3	
		0	0	0	- перед входами на лестницы, на расстоянии «С»	м	0	0,30	п. 6.2.3	
		0	0	0	- перед поворотом коммуникационных путей «С»	м	0	0,30	п. 6.2.3	
3.2	Дверные и открытые проемы в стенах, выходах из помещений и коридоров	1	1	0	Ширина «К»	м	0,90	не менее 0,90	п. 6.2.4	
		1	1	0	Высота порогов или перепад высот «К», «С»	м	0	не более 0,014	п. 6.2.4	
		1	1	0	Контрастное сочетание цветов в применении оборудования (дверь-стена-ручка) «С»	наличие	да		п. 6.4.1	
3.3	Внутренние лестницы	1	1	0	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	0,30	0,28 - 0,35	п. 6.11 СП 118.13330.2012	
		1	1	0	Высота ступеней «О», «С»	м	0,15	0,13 - 0,17	п. 6.2.8	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1	1	0	Поверхность ступеней ровная и шероховатая «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п. 6.2.8	
		0	0	0	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающим к стенам или другие устройства для предотвращения соскальзывания трости или ноги «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п. 6.2.8	
		1	1	1	Ограждения с поручнями вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	1,20	0,85 - 0,92	п. 6.2.11	0,90 м не все марши внутренних лестниц
		0	0	0	Завершающие горизонтальные части поручня длиннее марша лестницы «О», «С»	м	0	0,27 - 0,33	п. 6.2.11	
		1	1	0	Завершающие горизонтальные части поручня не травмоопасной формы «О», «С», «Г», «У»	соответствие	нет		п. 6.2.11	
		1	1	0	Диаметр округлого сечения поручня «О», «С», «Г», «У»	м	0,05	0,03 - 0,05	п. 6.2.12	
		1	1	0	Расстояние между поручнем и стеной (стена с гладкой поверхностью) «О», «С», «Г», «У»	м	0,05	не менее 0,045	п. 6.2.12	
		0	0	0	Расстояние между поручнем и стеной (стена с шероховатой поверхностью) «О», «С», «Г», «У»	м	0	не менее 0,060	п. 6.2.12	
		0	0	0	Разделительные поручни при ширине марша 4,00 м и более «О», «С»	наличие	нет		п. 6.2.8	
		1	1	0	Ширина марша лестниц при отсутствии лифтов «О»	м	1,20	не менее 1,35	п. 6.9 СП 118.13330.2012	
		0	0	0	Ширина марша лестниц, ведущих на жилые этажи секционных трех- и более этажных жилых зданий «О», «С»	м	0	не менее 1,05	п. 8.2, табл. 8.1 СП 54.13330.2012	
		0	0	0	Открытые ступени (без подступенков) не допускаются «О», «С»	соответствие	нет		п. 6.2.9	
		0	1	1	Рельефные обозначения этажей на поверхности поручней «С»	наличие	нет		п. 6.2.12	
		0	0	0	Предупредительные полосы об окончании перил «С»	наличие	нет		п. 6.2.12	
3.4	Пандусы стационарные	0	0	0						
3.5	Пандусы инвентарные (сборные, разборные, откидные, перекатные выдвигаемые и т.д.)	0	0	0						
3.6	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением	0	1	1						Разработать проект установки на сцену в актовом зале
3.7	Подъемники	0	0	0						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	мобильные									
3.8	Лифты	1	1	0	Ширина кабины «К»	м	1,10	не менее 1,10	п. 6.2.14	
		1	1	0	Глубина кабины «К»	м	2,10	не менее 1,40	п. 6.2.14	
		1	1	0	Ширина дверного проема «К»	м	1,20	не менее 0,90	п. 6.2.14	
		1	1	0	Размер рабочей поверхности кнопки «С»	соответствие	да	не менее 0,02 м		
		1	1	0	Идентификация рабочей поверхности кнопок: визуальная (контрастность) «С»	соответствие	да		5.4.2 табл. 3 ГОСТ 33652-2019	
		1	1	0	Идентификация рабочей поверхности кнопок: тактильная (рельеф), «С»	соответствие	да			
		1	1	0	Световая и звуковая сигнализация в кабине лифта «С», «Г»	наличие	да		п. 6.2.16	
		1	1	0	Световая и звуковая сигнализация у каждой двери лифта «С», «Г»	наличие	да		п. 6.2.16	
		0	1	1	Тактильные указатели уровня этажа у двери лифта «С»	наличие	нет		п. 6.2.16	
		0	1	1	Цифровое обозначение этажа размером не менее 0,10 м на контрастном фоне напротив выхода из лифта на каждом этаже «С»	наличие	нет		п. 6.2.16	
		0	1	1	Цифровое обозначение этажа размером не менее 0,10 м на контрастном фоне напротив выхода из лифта на каждом этаже «С»	м	0		п. 6.2.16	
		1	1	0	Система двусторонней связи с диспетчером «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п. 6.2.14	
		0	1	1	Символы доступности лифтов и других подъемных устройств «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п. 6.5.1	
		0	1	1	Указатели направления пути к ближайшему доступному для МГН лифту и другим подъемным устройствам (в случае недоступности для МГН лифта и других подъемных устройств) «К», «О», «С»	наличие	нет		п. 6.5.1	
3.9	Эскалаторы	0	0	0						
3.10	Пути эвакуации									
		0	1	1	Верхние и нижние ступени в каждом марше эвакуационных лестниц должны иметь одну или несколько противоскользящих полос общей шириной 0,08 - 0,10 м, окрашенные в контрастный цвет или применены тактильные указатели, контрастные по цвету по отношению к прилегающим поверхностям пола	соответствие	нет		п. 6.2.8	
		0	1	1	Кромки ступеней или поручни лестниц на путях эвакуации должны быть окрашены краской, светящейся в темноте, или на них наклеены световые ленты «О», «С», «Г», «У»	соответствие	нет		п. 6.2.29	
		1	1	1	Эвакуационные знаки пожарной безопасности «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п. 6.5.5	
		0	1	1	Указатели направления пути к ближайшему доступному для МГН эвакуационному выходу	наличие	нет		п. 6.5.1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					«К», «О», «С», «Г», «У»					
4	Специальные требования к помещениям, местам обслуживания инвалидов									
<p>В зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения следует предусматривать места для инвалидов из расчета не менее 3%, но не менее одного места от расчетной вместимости Учреждения или расчетного числа посетителей, в том числе и при выделении зон специализированного обслуживания МГН в здании.</p> <p>Подходы, пути движения к объекту, входные узлы, пути движения внутри здания, санитарно-гигиенические помещения, автостоянки анкетированы по общим требованиям, представленным в пунктах: 1 - 3, 5, 7 Анкеты.</p>										
4.1	Помещения, места обслуживания МГН в общественных зданиях									
4.1.1	Зона (зоны) обслуживания посетителей	1	1	0	Количество мест для инвалидов «К», «О», «С», «Г», «У»	%	5	5, но не менее одного места	п. 8.1.3	
4.1.2	Коридоры, места ожидания	1	1	0	Ширина коридоров, используемых для ожидания при двустороннем расположении кабинетов «К»	м	3,00	не менее 3,20	п. 7.3.5	
		0	0	0	Ширина коридоров, используемых для ожидания при одностороннем расположении кабинетов «К»	м	0	не менее 2,80	п. 7.3.5	
		0	0	0	При ширине коридора не более 1,80 м уширение коридора глубиной 1,80 м длиной 3,00 м через каждые 10 - 15 м, но не менее одного на коридор	наличие	нет		п. 7.1.6	
		1	1	0	Визуальная информация о местах получения услуги «К», «О», «Г», «У»	наличие	да		п. 6.5.4	
		1	1	0	Расположение визуальной информации на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассматривания «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п. 6.5.4	
		1	1	0	Высота расположения визуальной информации «К», «О», «С», «Г», «У»	м	1,80	1,50 - 4,50	п. 6.5.4	
		1	1	0	Информационная мнемосхема (тактильная (тактильно-звуковая) схема расположения доступных для МГН помещений) «С»	наличие	да		п. 8.1.6	
		1	1	0	Тактильная информация о местах получения услуги «С»	наличие	да		п. 8.1.6	
4.1.3	Административные кабинеты	1	1	0	Площадь помещения для индивидуального приема посетителей: «К», «О»	кв. м	12,00	не менее 12,00	п. 8.1.11, 8.7.3	
		0	0	0	- на одно рабочее место	кв. м	0	не менее 18,00	п. 8.1.11	
		1	1	0	Поверхность столов, прилавков, низа окошек касс, справочных и других мест обслуживания на высоте от уровня пола «К»	м	0,80	не более 0,85	п. 8.1.7	
		1	1	0	Ширина рабочего фронта стола у места получения услуги «К»	м	1,00	не менее 1,00	п. 8.1.7	
4.3	Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях бассейнов									
4.3.1	Помещения раздевалных	1	1	0	Площадь на одно место для занимающегося инвалида (в том числе для хранения кресла-коляски) «К»	кв. м	4,5	не менее 4,5	п. 8.5.12	
		1	1	0	Проход между скамьями в общих раздевалных «К»	м	1,80	не менее 1,80	п. 8.5.12	
		1	1	0	Обозначение символом доступности для МГН доступных мест для переодевания «К», «О», «С»	наличие символа	да		п. 6.5.1	
4.3.2	Ванны бассейнов	0	1	1	Горизонтальные поручни вдоль стен зала бассейна и на входах в зал из раздевалок и душевых на высоте	м	0	0,90 - 1,20	п. 8.5.8	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0	0	0	«О», «С»					
		1	1	0	То же для детей на высоте «О», «С» Обходная дорожка по периметру ванн бассейна шириной «К»	м	0	0,50	п. 8.5.8	
		0	1	1	Контрастная полоса относительно цвета обходной дорожки по всему периметру края ванны бассейна «С»	наличие	нет	не менее 2,00	п. 8.5.10	
		0	0	0	Тактильные полосы на основных маршрутах движения и на обходных дорожках бассейна «С»	наличие	нет		п. 8.5.8	
		0	0	0	Ширина тактильных полос на основных маршрутах движения и на обходных дорожках бассейна «С»	м	0	0,30	п. 8.5.8	
		1	1	0	Лестница с размерами: подступенков - 0,14 м и проступей - 0,30 м в мелкой части бассейна «О»	соответствие	да		п. 8.5.9	
		1	1	0	Обозначение символом доступности для МГН доступных мест для передвижения «К», «О», «С»	наличие символа	да		п. 6.5.1	
4.4	Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях зрелищных (спортивно-зрелищных) учреждений									
Для инвалидов рекомендуется делать доступными помещения зрительского комплекса: вестибюль, гардероб, санузлы, фойе, буфеты, коридоры и кулуары перед зрительным залом										
4.4.1	Зрительный зал	0	1	1	Пандус для подъема на сцену: ширина между поручнями «К»	м	0	не менее 0,90	п. 8.6.7	Не предусмотрен
		0	1	1	Пандус для подъема на сцену: уклон «К»	%	0	не более 8 (1:12)	п. 8.6.7	
		0	1	1	Ограждения с поручнями лестниц и пандусов, ведущих на сцену, с одной стороны, (верхний поручень) на высоте «К»	м	0	0,90	п. 8.6.7	
		0	1	1	Ограждения с поручнями лестниц и пандусов, ведущих на сцену, с одной стороны, (нижний поручень) на высоте «К»	м	0	0,70	п. 8.6.7	
		0	0	0	Пандусы в залах, ведущие к местам инвалидов в ярусных амфитеатрах с уклоном «К»	%	0	не более 8 (1:12)	п. 8.6.2	
		0	0	0	Пандусы, ведущие к местам в ярусных амфитеатрах, должны иметь:	наличие	нет		п. 8.6.2	
		0	0	0	- перила по стенам «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п. 8.6.2	
		0	0	0	- подветку ступеней «К», «О», «С», «Г», «У»	%	5	не менее 5	п. 8.1.5	
		0	0	0	Количество мест для людей на креслах-колясках в зрительных залах, на трибунах спортивно-зрелищных учреждений «К»	м	0	не менее 1,40	п. 8.1.5	
		0	0	0	Глубина выделенного места для людей на креслах-колясках «К»	м	0	не менее 0,90	п. 8.1.5	
		0	0	0	Ширина выделенного места для людей на креслах-колясках «К»	м	0	не менее 1,60	п. 8.1.5	
		0	0	0	Ширина прохода между рядами, где сидят инвалиды «К»	м	0		п. 8.1.5	
		0	0	0	Наличие мест на стадионах перед трибунами «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п. 8.1.5	
		1	1	0	Расположение мест для инвалидов вблизи эвакуационных выходов «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п. 8.5.3, 8.6.5	
		0	0	0	Количество кресел с вмонтированными системами индивидуального прослушивания, в зрительных залах	%	0	не менее 5	п. 7.1.11	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					вместимостью более 50 чел., оборудованных фиксированными сидячими местами «Г»					
		0	1	1	Индукционный контур или другие индивидуальные беспроводные устройства «Г»	наличие	нет		п. 8.1.10	
		0	1	1	Площадка для размещения переводчика жестового языка «Г»	наличие	нет		п. 8.6.6	
		0	0	0	Зона для выгула собак поводьями, на спортивных, спортивно-зрелищных и физкультурно-оздоровительных объектах «С»	наличие	нет		п. 7.5.5	
		0	0	0	Дублирование звуковой информации текстовой информацией «К», «О», «Г», «У», «У»	наличие	нет		п. 7.5.6	
		0	1	1	Обозначение символом доступности для МГН доступности специально оборудованных мест в зрительном зале «К», «О», «С»	наличие символа	нет		п. 6.5.1	
4.5	Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях и помещениях учебно-воспитательного назначения									
4.5.1	Актный зал	0	0	0	Количество мест в актовых и зрительных залах неспециализированных образовательных учреждениях для инвалидов на креслах-колясках из расчета общего количества мест в зале «К»: - 050 - 100 мест - 151 - 300 мест - 301 - 500 мест - 501 - 800 мест	количество	0	3 - 5	п. 8.2.3	в первом ряду
		0	0	0		количество	0	5 - 7	п. 8.2.3	
		1	1	0		количество	7	7 - 10	п. 8.2.3	
		0	0	0		количество	0	10 - 15	п. 8.2.3	
		0	1	1	В каждом зале со звуковой системой должна быть система усиления звука индивидуальная или коллективного пользования, в том числе индукционные контуры	наличие	нет		п. 8.1.9, 8.1.10	
4.5.2	Читальный зал	0	0	0						
4.5.3	Учебные помещения общеобразовательных учреждений	0	0	0	Световой сигнализатор школьного звонка и сигнала об эвакуации «Г»	наличие	нет		п. 8.2.5	
4.5.4	Раздевалки физкультурных залов и бассейнов неспециализированных общеобразовательных учреждений	1	1	0	Закрытая раздевалка с душем унитазом «К», «О», «С», «Г»	наличие	да		п. 8.2.4	
		1	1	0	Обозначение символом доступности для МГН закрытой раздевалки «К», «О», «С»	наличие символа	да		п. 6.5.1	
4.8	Расположение внутреннего оборудования и устройств в помещениях									
4.8.1	Помещения	0	1	1	Расположение приборов для открывания и закрывания дверей, электрических выключателей, горизонтальных поручней, ручек, кранов, кнопок различных аппаратов, отверстия питьевых, торговых и билетных автоматов, отверстия для чип-карт,	М	1,80	0,85 - 1,10	п. 6.4.2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					терминалы, рабочие дисплеи и прочие устройства, которыми могут воспользоваться МГН на высоте «К», «О», «С»					
		0	0	0	То же на расстоянии от боковой стены «К», «О», «С»	м	0	не менее 0,40	п. 6.4.2	
5	Санитарно-гигиенические помещения									
п. 6.3.1. Во всех зданиях, где имеются санитарно-бытовые помещения для посетителей, должны быть предусмотрены специально оборудованные для инвалидов доступные кабины в уборных, места в раздевальных ваннах и душевых. При этом должна обеспечиваться доступность уборных общего пользования для людей с нарушением зрения										
5.1	Кабина в общей уборной	0	0	0						
5.2	Универсальные кабины в коридорах на этажах	1	1	0	Размеры кабины (ширина x глубина) «К» *	м	2,20x2,00	не менее 2,20 x 2,25	п. 6.3.3	* Примечание - Размеры доступных и универсальных (специализированных) кабин могут изменяться в зависимости от расстановки и габаритов применяемого оборудования
		1	1	0	Ширина двери кабины «К»	м	0,90	не менее 0,90	п. 6.3.3	
		1	1	0	Направление открывания двери кабины «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да	наружу	п. 6.3.3	
		1	1	0	Опорные поручни около унитаза «К», «О»	наличие	да		п. 6.3.3	
		1	1	0	Опорные поручни около умывальника «К», «О», «С»	наличие	да		п. 6.3.3	
		1	1	0	Пространство рядом с унитазом для размещения кресла-коляски «К»	м	0,80	не менее 0,80	п. 6.3.3	
		0	1	1	Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п. 6.3.3	
		0	0	0	Высота расположения писсуара «К»	м	0	0,40	п. 6.3.3	
		1	1	0	Водопроводные краны с рычажной ручкой (при возможности - с автоматическими и сенсорными кранами бесконтактного типа) «К», «О», «С»	наличие	да		п. 6.3.9	
		1	1	0	Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п. 6.3.6	
		1	1	0	Обозначение у дверей кабины символом доступности кабины для инвалидов, в том числе рельефным, на высоте 1,35 м «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие символа	да		п. 6.3.6	
5.3	Кабина душевые закрытые в раздевалках спортзала и бассейна	1	1	0	Количество доступных кабин с пространством для подвезда кресла-коляски	количество	1	не менее одной	п. 6.3.4	
		1	1	0	Ширина двери кабины «К»	м		0,90	п. 6.3.3	
		1	1	0	Направление открывания двери кабины «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие		наружу	п. 6.3.5	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1	1	0	Вход в кабину непосредственно из гардеробной «О», «С»	соответствие			п. 6.3.5	
		1	1	0	Нескользящий пол «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие			п. 6.3.5	
		1	1	0	Размеры поддона (трапа) без порога (ширина x глубина) не менее «К», «О», «С»	М	0,90x1,50	не менее 0,90 x 1,50	п. 6.3.5	
		1	1	0	Свободная зона размером (ширина x глубина) «К», «О», «С»	М	0,80x1,50	0,80 x 1,50	п. 6.3.5	
		0	1	1	Высота переносного или складного сиденья «К», «О», «С»	М	0	0,48	п. 6.3.5	
		1	1	0	Ручной душ	наличие	да		п. 6.3.5	
		0	1	1	Настенные поручни	наличие	нет		п. 6.3.5	
		1	1	0	Водопроводный кран с рычажной ручкашкой и термостатом (или автоматические и сенсорные краны бесконтактного типа) «К», «О», «С»	наличие	да		п. 6.3.9	
		0	1	1	Размеры сиденья (глубина x длина) «К», «О», «С»	М	0	не менее 0,50 x 0,50	п. 6.3.5	
		1	1	0	Размеры кабины (ширина x глубина) «К»	М	2,20x2,00	не менее 1,80 x 1,80	п. 6.3.7, табл. 1	
		1	1	0	Ширина двери кабины «К»	М	0,90	0,90	п. 6.3.3	
		1	1	0	Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п. 6.3.6	
		1	1	0	Обозначение у дверей кабины символом доступности кабины для инвалидов, в том числе рельефным, на высоте 1,35 м «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п. 6.3.6	
		0	0	0	Ширина проходов между рядами шкафов гардеробных со скамьями (с учетом скамей) «К»	М	0	не менее 2,40	п. 6.3.8	
		0	0	0	То же, без скамей «К»	М	0	не менее 1,80	п. 6.3.8	
		0	0	0	Ширина проходов между рядами кабин «К»	М	0	не менее 1,80	п. 6.3.8	
		0	0	0	Размеры кабины личной гигиены женщин (ширина x глубина) «К»	М	0	не менее 1,80 x 2,60	п. 6.3.7, табл. 1	
5.4	Кабины душевые открытые и со сквозными проходами	0	0	0	Указатели направления пути к ближайшей доступной для МГН душевой кабине (в случае недоступности душевой кабины для МГН) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие указателя	нет		п. 6.5.1	
6	Автостоянки									
6.1	Индивидуальные автостоянки на участке около здания	0	0	0						
6.2	Многоуровневые автостоянки	0	0	0						



Примечание:

1. В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не предусмотрено порядковым номером и заполняются все графы Анкеты. Графы 7, 8, 9 определяются организацией самостоятельно в соответствии с нормативными требованиями по согласованию со службой заказчика, ОСЗН, Центром.
2. В случае наличия зон, элементов зон одинаковых по названию (лестница, коридор, пандус) им присваиваются порядковые номера (внутренняя лестница № 2, внутренняя лестница №5) и по каждой из этих зон заполняются соответствующие графы Анкеты.
3. В случае если ОСИ имеет несколько действующих входных узлов, один из них обследуется с учётом потребностей всех категорий инвалидов, включая инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски. Остальные входные узлы должны быть обследованы с учетом потребностей МПН, за исключением инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски.
4. При заполнении п. 1.1 анкеты «Пути пешеходного движения» необходимо учитывать следующее. Анкетированию подлежат пути пешеходного движения, находящиеся на земельном участке организации, а также пешеходные пути, находящиеся за пределами земельного участка, и ведущие к организации (участки пешеходных путей от организации до ближайших остановок наземного пассажирского транспорта, а также ближайших станций метрополитена, находящихся не далее 500 метров от организации).
5. В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не находится в ведении анкетированного учреждения, то в поле «Наименование ОСИ» указывается наименование ОСИ (если известно его наименование) в чьем ведении находится данная зона, элемент зоны, техническое средство. В случае если наименование ОСИ неизвестно проставляется «не знаю». Замеры параметров по данным зонам осуществляются и заполняются сотрудником, проводящим анкетирование.
6. При заполнении п. 1.1 анкеты «Пути пешеходного движения» обследованию подлежат путь от ближайшей остановки городского транспорта (в т.ч. социального такси) до места получения услуги, либо проживания МПН.
7. Анкетирование (определение доступности от входной площадки до квартиры инвалида) производится в соответствии с разделами 2, 3 анкеты.

Заполнил Анкету:

Представитель МРОО «АВИП»	Большаков А. Г.	+7 (921) 892-81-71	20.12.2020 г.
Должность	ФИО	mr_ag@inbox.ru телефон, e-mail	 подпись

Согласовано:

Директор ГБОУ ШКОЛА № 219	Козлова Е. В.	+7 (812) 616-10-70	20.12.2020 г.
 Должность	ФИО	телефон	 подпись

**Проект плана мероприятий
по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг**
ГБОУ ШКОЛА № 219; Российская Федерация, 198335, г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Казакова, д. 68, корп. 2, строение 1

№ п/п	Наименование мероприятия	Плановый период (срок исполнения)	Затраты на выполнение работ, руб.	Источник финансирования	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	9
1. Территория, прилегающая к объекту							
1	Установить на ограде, рядом с калиткой основного пешеходного входа на территорию, информационную табличку (вывески организации) на высоте 1,20 - 1,60 м от уровня поверхности, рядом с дверью со стороны верхней ручки калитки) с указанием наименования организации и времени оказания услуг (приемных часов), выполненную в том числе и в тактильном исполнении					Улучшение условий доступности для инвалидов категории «С»	
2	Обеспечить наличие средств информационной поддержки на всех путях движения, доступных для МГН, на все время эксплуатации учреждения п. 5.1.3 СП 59.13330.2016, в соответствии с требованиями СП 42.13330.2016.					Улучшение условий доступности для всех категорий инвалидов	Территория не принадлежит организации. Составить обращение в Администрацию района
2. Вход в здание							
3	Установить предупреждающие тактильные наземные указатели для инвалидов по зрению при приближении к лестничному маршу вниз и вверх наружной лестницы главного входа (по ширине марша) и перед входной дверью доступного входа (по ширине прохода), в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016 и ГОСТ Р 52875-2018.					Улучшение условий доступности для инвалидов категории «С»	
4	Установить дополнительные раздельные поручни на фронтальном марше наружной лестницы главного входа на высоте 0,90 м, в соответствии с требованиями п. СП 59.13330.2016					Улучшение условий доступности для инвалидов категорий «О», «С»	

5	Установить горизонтальные окончания поручней длиной 0,30 м на лестничных маршах, в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016					Улучшение условий доступности для инвалидов категорий «О», «С»
6	Установить дополнительное освещение в местах изменения направления пандуса главного входа, в соответствии с требованиями п. 5.1.16 СП 59.13330.2016					Улучшение условий доступности для категорий инвалидов «К»
7	Предусмотреть замену настила пандуса на покрытие, соответствующее требованиям СП 59.13330.2016 по допустимому размеру ячейки, согласно п. 5.1.16					Улучшение условий доступности для категорий инвалидов «К»
8	Установить информационную табличку - символ доступного для МГН входа на стене, рядом с дверью главного входа					Улучшение условий доступности для всех категорий инвалидов
9	Предусмотреть установку грязесборных решеток в полу тамбура и перед наружной дверью, в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016					Улучшение условий доступности для всех категорий инвалидов
10	Предусмотреть замену порогов наружных входных дверей и внутренних дверей тамбура на пороги, высотой не более 0,014 м, в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016					Улучшение условий доступности для инвалидов категорий «К», «О», «С»
3. Пути движения в здании						
11	Установить поручни на внутренних лестницах на высоте 0,90 м, в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016					Улучшение условий доступности для инвалидов категорий «О», «С»
12	Оборудовать внутренние лестницы в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016 к путям эвакуации - проступи верхних и нижних ступеней в каждом марше должны быть выделены контрастными по цвету, по отношению к прилегающим поверхностям пола, фотолюминесцентными полосами					Улучшение условий доступности для инвалидов категорий «О», «С», «Г», «У»
13	Установить в коридорах здания элементы системы навигации - указатели направления к ближайшим эвакуационным выходам, лифтам, выходам на лестницу, основные помещения обслуживания и т.п., в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016					Улучшение условий доступности для всех категорий инвалидов
4. Зона целевого назначения объекта						
14	Предусмотреть установку горизонтальных поручней вдоль стен зала бассейна и на входах в зал из раздевалок и душевых, в соответствии с требованиями СП					Улучшение условий доступности для инвалидов категорий

	59.13330.2016							«О», «С» Улучшение условий доступности для инвалидов категорий «К», «О», «С»	
15	Актовый зал. Предусмотреть установку пандуса или подъемной платформы с вертикальным перемещением для доступа на сцену инвалидов на креслах-колясках. Предусмотреть установку поручней на лестнице на сцену (с одной стороны имеющейся лестницы) в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016							Улучшение условий доступности для инвалидов категорий «Г»	
16	Актовый зал. Предусмотреть установку системы усиления звука индивидуальная или коллективного пользования для инвалидов по слуху							Улучшение условий доступности для инвалидов кат. «Г»	
17	Кабинет директора. Приобрести портативную индукционную систему для людей с нарушением слуха.							Улучшение условий доступности для инвалидов кат. «Г»	
5. Санитарно-гигиеническое помещение. Универсальная кабина для МГН									
18	Дооборудовать двери в санузлы для МГН доводчиками или ручкой-поручнем с внутренней стороны, удобной при закрытии двери инвалидом на кресле-коляске, в соответствии рекомендациями (рис. Г.6 СП 136.13330.2012).							Улучшение условий доступности для инвалидов категории «К»	
19	Установить в туалетах для МГН в коридорах здания дверные замки или задвижки внутри помещения, обеспечивающие приватность нахождения человека внутри санузла							Улучшение условий доступности для всех категорий инвалидов	
20	Установить электрические выключатели в туалетах для МГН на высоте 0,85 - 1,10 м в соответствии с обязательными требованиями СП 59.13330.2016							Улучшение условий доступности для инвалидов категории «К»	
21	Установить зеркала рядом с умывальником на высоте 0,80 м до нижнего края или поворотные зеркала с рукояткой. Установить приборы: для сушки рук, диспенсер бумажных полотенец и туалетной бумаги открытого типа, крючки для одежды и индивидуальные опорных устройств на высоте не выше 1,20 м.							Улучшение условий доступности для инвалидов категории «К»	

Примечание: Графы 3 - 6 заполняет Заказчик